

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA
1.01	ŁAZIENKA	5,50 m2
1.02	KUCHENKA ODDZIAŁ.	4,62 m2
1.03	SALA CHORYCH-3OS.	25,33 m2
1.04	SALA CHORYCH-2OS.	16,03 m2
1.05	SALA CHORYCH-2OS.	16,03 m2
1.06	SALA CHORYCH-3OS.	25,33 m2
1.07	ŁAZIENKA	5,50 m2
1.08	MAG. CZYSTY	4,61 m2
1.09	ŚLUZA	25,92 m2
1.10	KORYTARZ	75,77 m2
1.11	POK. RODZIC.	14,19 m2
1.13	ŁAZIENKA	8,95 m2
1.14	ŚWIETLICA	21,34 m2
1.15	PUNKT PIELĘGN.	16,12 m2
1.16	GAB. DIAGNOST.-ZABIEG.	24,48 m2
1.17	MAG. CZYSTY	7,32 m2
1.18	KLATKA SCHODOWA K1	20,54 m2
1.19	HOL DŻWIG.	12,66 m2
1.19A	SZYB DŻWIG.	5,53 m2
1.19B	SZYB DŻWIG.	6,26 m2
1.20	ŚLUZA	8,03 m2
1.21	BRUDOWNIK	5,43 m2
1.22	MAG. BRUDNY	4,96 m2
1.23	SALA CHORYCH-2OS.	20,72 m2
1.24	ŁAZIENKA	3,90 m2
1.25	SALA CHORYCH-2OS.	19,91 m2
1.26	ŁAZIENKA	4,95 m2
1.27	SALA CHORYCH-2OS.	20,92 m2
1.28	ŁAZIENKA	3,90 m2
1.29	SALA CHORYCH-2OS.	20,92 m2
1.30	ŁAZIENKA	3,90 m2
1.31	SALA CHORYCH-2OS.	20,11 m2
1.32	ŁAZIENKA	3,75 m2
1.33	KLATKA SCHODOWA K2	21,75 m2
1.34	ŚLUZA	4,82 m2
1.35	PRZEDSIONEK	9,48 m2
1.35A	SZYB DŻWIG.	6,83 m2
1.36	IZOLATKA	12,06 m2
1.37	ŁAZIENKA	4,08 m2
1.38	ŚLUZA	3,14 m2
1.39	IZOLATKA	12,29 m2
1.40	ŁAZIENKA	3,90 m2
1.41	ŚLUZA	3,26 m2
1.42	IZOLATKA	11,74 m2
1.43	ŚLUZA	2,81 m2
1.44	ŁAZIENKA	4,97 m2
1.45	SALA CHORYCH-1OS.	15,67 m2
1.46	ŁAZIENKA	3,90 m2
1.47	SALA CHORYCH-1OS.	15,67 m2
1.48	ŁAZIENKA	3,90 m2
1.49	SALA CHORYCH-1OS.	15,51 m2
1.50	ŁAZIENKA	3,90 m2
1.51	KUCHENKA ODDZIAŁ.	14,31 m2
1.52	WC	3,98 m2
1.53	SALA CHORYCH-1OS.	15,32 m2
1.54	ŁAZIENKA	3,77 m2
1.55	KORYTARZ	59,28 m2
SUMA POW. UŻYTKOWEJ PIĘTRA 1		**739,78 m2**

UWAGI:

1. Projekt budowlany służy celom formalno-prawnym. Roboty budowlane należy prowadzić na podstawie dokumentacji wykonawczej.
2. Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
3. Fundamenty, podciągi, nadproża, słupy i inne elementy konstrukcyjne - wg branży konstrukcyjnej.
4. Wymiarowanie na rysunkach nie uwzględnia tynków. Powierzchnie pomieszczeń podano w stanie całkowicie wykończonym, czyli w świetle otynkowanych ścian.
5. Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy. Wielkość otworów podano w szerokości muru - przed wykonaniem otworów - każdy wymiar dostosować do wymogów wybranego producenta stolarki.
6. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu wykonać jako szczelne; przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy danej przegrody.
7. Balustrady schodowe, poręcze o wysokości 110 cm od poziomu wykończonych posadzek.
8. Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy.
9. Wszystkie rzędne przyjęto od poziomu ±0,00 = 18,58 m n.p.m.
10. Rysunek rozpatrywać z P.W. Konstrukcja i pozostałych branż.
11. Ściana tylna dźwigu - przeszklona szklem bezpiecznym
12. Wnęka 27/105/71 cm (szer./wys./gł.) na wys. ok. 0,355 m od poziomu wykończonej posadzki.

Uwaga: Zawór hydrantu - na wysokości 1,35 m p. p. p. Przed murowaniem dopasować wymiar wnęki do typu wybranego hydrantu. Na 5 piętrze wnęka o wymiarach 27/105/86 cm.

13. Sufity, ich typy oraz wysokości - zgodnie z zestawieniem w tabeli na rzutach sufitów.
14A. Wysokość osadzenia fasad podana od poz. parteru: ±0,00.
14B. Wysokość osadzenia fasad podana od poz. 3 piętra: + 10,80
15. Ścianka ze szkła hartowanego bezpiecznego w systemie bezramowym.
16. Wnęka ścienna o wym. 30/120/17cm (szer./wys./gł.) pod oprawę świetlną. Wycinać w dół od wysokości sufitu podwieszanego. Dopasować do otworu pod oprawę świetlną w suficie podwieszanym.
17. Wnęka ścienna o wym. 30/150/17 cm (szer./wys./gł.) pod oprawę świetlną. Wycinać w dół od wysokości sufitu podwieszanego. Dopasować do otworu pod oprawę świetlną w suficie podwieszanym.
18. Połączenie fasady zewnętrznej ze stropem - pas międzykondygnacyjny w klasie EI60 - na wysokości min. 80 cm, wykonać zgodnie z certyfikatem producenta fasady.
19. Obudować pion c.o.
20. Obudować pion k.s.
21. Wnęka pod podtynkową szafkę rozdzielaczy c.o. na wysokości 0,00 m od poziomu wykończonej posadzki. Wymiary szafki na rysunku.
22. Naścienna szafka rozdzielaczy c.o. na wysokości 0,00 m od poziomu wykończonej posadzki. Wymiary szafki na rysunku.
23. W miejscu central wentylacyjnych inny rodzaj posadzki:
- 3 cm guma techniczna
- 5 cm styrodur xps
- 10 cm wylewka zbrojona oddylatowana w obrysie centrali.
24. W miejscu agregatu - zastosować twardą izolację - styrodur.
25. Przelewy bezpieczeństwa wykonać na wysokości 10 cm od najwyższej rzędnej dachu.
26. Szerokość drabin powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny lub powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m. Odległość drabiny od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m.
27. Szyby windowy obłożyć wełną mineralną gr. 15 cm.
28. Samonośna balustrada szklana (jednolita płaszczyzna szkła)
- profil poliCrowy aluminiowy systemowy w kolorze stali nierdzewnej szczotkowanej
- szkło hartowane
- pochwyt systemowy o przekroju kwadratowym ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- wys. min. 110 cm
29. Pochwyt systemowy o przekroju kwadratowym ze stali nierdzewnej szczotkowanej na wys. min. 110 cm; * pochwyt mocować w odległości min. 3,00 m od drzwi dźwigu.
30. Wnęka ścienna pod szafkę gazów medycznych - wym. na rysunku. Montaż na wysokości 1,5 m ponad poziom posadzki (liczone os spodu szafki)
31. Witryny wewnętrzne - brak wypełnienia (przestrzeń techniczna)
32. Witryny wewnętrzne w klasie odporności ogniowej - wypełnienie - panel zgodnie z wytycznymi producenta (przejścia instalacji - klapy odcinające w klasie odporności witryny)
33. Wnęka pod podtynkową centralę oddymiania na wysokości 2,45 m od poziomu wykończonej posadzki. Wymiary na rysunku.
34. Wnęka pod elektryczną tablicę piętrową na wysokości 1,50 m od poziomu wykończonej posadzki. Wymiary tablicy na rysunku.

- umywalka z kompozytu mineralno-akrylowego - detal wg. rys. A.54

- wanienka dla niemowląt wraz z blatem do pielęgnacji niemowląt z kompozytu mineralno-akrylowego - detal wg. rys. A.55

LEGENDA:

ściany zewnętrzne gr. 40 cm; murowane z bloczków silikatowych gr. 25 cm obłożone wełną mineralną gr. 15 cm i wykończone tynkiem zewn. cienkowarstw. barwionym w masie

ściany zewnętrzne gr. 45 cm; murowane z bloczków silikatowych gr. 25 cm obłożone wełną mineralną gr. 15 cm i wykończone elewacją wentylowaną z płyt syntetycznych o fakturze naturalnego drewna

ściany zewnętrzne gr. 40 cm; żelbetowe monolityczne, obłożone wełną mineralną gr. 15 cm i wykończone tynkiem zewn. cienkowarstw. barwionym w masie

ściany wewnętrzne gr. 25, 18, 12, 8 i 6 cm; murowane z bloczków silikatowych wykończone w zależności od funkcji pomieszczenia

ściany wewnętrzne gr. 25, 15 cm; żelbetowe monolityczne wykończone w zależności od funkcji pomieszczenia

ściany wewnętrzne systemowe ścianki przeszklone - zgodnie z zestawieniem stolarki aluminiowej wewnętrznej

słupy, trzpienie żelbetowe 25 x 25 cm

kabiny sanitarne z systemowych ścianek z wysokościnieniowego laminatu kompaktowego HPL - wierzchnią warstwę stanowi dekoracyjne pokrycie z żywicy melaminowej w kolorze nawiązującym do koloru korytarza na danej kondygnacji, profile, okucia i zamkopochwyty z aluminium

REI120 oznaczenie wymaganej odporności pożarowej

HP25 hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN 25 wnękowy (podtynkowy) z wózkiem wyjezdnym, w konfiguracji pionowej z miejscem na gaśnicę proszkową 6-12 kg; drzwi pełne, malowane farbą proszkową na kolor biały (RAL 9010)

mxl4

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3AZA
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

AUTOR OPRACOWANIA
mgr inż. arch. Sławomir Lener
Nr uprawnień 98/SZ/86

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Joanna Grzybowska
Nr uprawnień 20/ZPOIA/2006

OPRACOWAŁ
mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk
Nr uprawnień 99/ZPOIA/2005

BRANŻA: ZAKRES TEMATYCZNY OPRACOWANIA

BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI
PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4,
dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

BRANŻA
ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WykONAWCZY

DATA
VIII.2015

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT 1. PIĘTRA

NR RYSUNKU
A.04

SKALA
1:100