

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0003/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.5 do SIWZ

Warunki techniczne przebudowy zewnętrznej instalacji gazowej

Przedmiot zamówienia.

„Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie”

1. Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji zakresu przedmiotu zamówienia do przełożenia podziemnej instalacji zewnętrznej gazu ziemnego średnich parametrów (0,4 MPa) będącej w kolizji z nowym budynkiem.
2. Instalacje gazową należy przełożyć i uruchomić zgodnie z projektem w terminie 120 dni od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia określonej w Umowie.
3. Wykonawca jest zobowiązany dokonać przełożenia i uruchomienia wszystkich instalacji gazowej w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie wszystkich obiektów na terenie Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłaszania do Zamawiającego konieczności przepięcia instalacji gazowej z 7-dniowym wyprzedzeniem.
5. Przepięcie instalacji nastąpi w terminie do 7 dni, wyznaczonym przez Zamawiającego. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu przepięcia instalacji o każdej porze dnia lub nocy za wyjątkiem czasu od godz. 6,00 do godz. 15,00, bez względu czy jest to dzień roboczy, świąteczny czy wolny od pracy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania terminu przepięcia instalacji gazowej z **Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.** , jako właścicielem instalacji gazowej.
7. Każdorazowe odłączenia i załączania zasilania w gaz instalacji oraz napełnianie instalacji gazowych oraz jej uruchomienie przeprowadza **Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.** .
8. Wszystkie odłączenia i załączania zasilania w gaz instalacji oraz napełnianie instalacji gazowych oraz jej uruchomienie przeprowadzane przez **Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.** są w gestii i na koszt Wykonawcy.
9. Konieczność wykonania ewentualnych tymczasowych „obejść” (bypass-ów) instalacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia przepięcia instalacji gazowej oraz krótkotrwałych wyłączeń i załączeń w instalacji gazowej, jest w gestii i na koszt Wykonawcy.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót związanych wykonaniem przełożenia i przepięcia zewnętrznej instalacji gazowej.