

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0003/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Warunki zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektów Zamawiającego

Przedmiot zamówienia.

„Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie”

1. Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji zakresu przedmiotu zamówienia do przełożenia (zmiany tras) wszystkich naziemnych i podziemnych instalacji zewnętrznych będących w kolizji z nowym budynkiem.
2. Przełożenie instalacji obejmuje:
 - 2.1. instalacje gazów medycznych,
 - 2.2. instalacje wodno-kanalizacyjne,
 - 2.3. instalacje elektryczne,
 - 2.4. instalacje ciepłe c.o. i c.w.u.,
 - 2.5. instalacje teletechniczne.
3. Wszystkie instalacje należy przełożyć i uruchomić zgodnie z projektem w terminie 90 dni od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia określonej w Umowie.
4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać przełożenia i uruchomienia wszystkich instalacji w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie wszystkich obiektów na terenie Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego pisemnego zgłaszania do Zamawiającego konieczności przepięcia instalacji wyszczególnionych w punkcie 2 z 7-dniowym wyprzedzeniem.
6. Przepięcie instalacji nastąpi w terminie do 7 dni, wyznaczonym przez Zamawiającego. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu przepięcia instalacji o każdej porze dnia lub nocy bez względu czy jest to dzień roboczy, świąteczny czy wolny od pracy.
7. Każdorazowa przerwa w przesyle do obiektów Zamawiającego mediów energetycznych instalacjami podlegającymi przełożeniu, niezbędna na przepięcie instalacji nie może trwać dłużej niż 2 godziny.
8. Zamawiający nie dopuszcza jednoczesnego przeprowadzania przepięcia dwóch rodzajów instalacji spośród wyszczególnionych w punkcie 2.
9. Z uwagi na ograniczenie do 2 godzin przerwy na dokonanie przepięcia instalacji (pkt 7) Zamawiający dopuszcza etapowe przeprowadzanie przepięcia danego rodzaju instalacji spośród wyszczególnionych w punkcie 2.
10. Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji zakresu przedmiotu zamówienia do rozbudowy układu wymienników ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacyjno-

Znak sprawy: EP/220/38/2018

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



- klimatyzacyjnych w budynku „R” głównego węzła cieplnego Zamawiającego.
11. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie rozbudowy układu wymienników tylko w okresie poza sezonem grzewczym obowiązującym w szpitalu t.j. w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w pierwszym lub drugim roku realizacji przedmiotu zamówienia.
 12. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego gotowość do przeprowadzenia rozbudowy wymienników.
 13. Zamawiający w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia rozbudowy wymienników wyznaczy termin rozpoczęcia przeprowadzenia rozbudowy. Przy czym termin rozpoczęcia rozbudowy nie może być dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do rozbudowy od Wykonawcy.
 14. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić rozbudowę układu wymienników w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednorazowo w sposób ciągły, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.
 15. Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji zakresu przedmiotu zamówienia do wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia 0,4 kV (RGNN) w budynku stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Szpital Arkońska „ nr 0308.
 16. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego gotowość do przeprowadzenia wymiany RGNN.
 17. Zamawiający w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia wymiany RGNN wyznaczy termin rozpoczęcia przeprowadzenia wymiany. Przy czym termin rozpoczęcia wymiany nie może być dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do wymiany od Wykonawcy.
 18. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wymianę RGNN w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednorazowo w sposób ciągły, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.
 19. Przy wymianie RGNN stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Szpital Arkońska „ nr 0308 Wykonawca jest zobowiązany do przełączenia i uruchomienia istniejącego jej automatycznego zasilania z rozdzielni głównej niskiego napięcia stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Szpital Arkońska Apteka” nr 0639.
 20. Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji zakresu przedmiotu zamówienia do wymiany węzła (przyłącza) kablowego WK-8 budynku „R” głównego węzła cieplnego Zamawiającego.
 21. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wymiany węzła kablowego WK-8 tylko w okresie poza sezonem grzewczym obowiązującym w szpitalu t.j. w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w pierwszym lub drugim roku realizacji przedmiotu zamówienia.
 22. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do przeprowadzenia wymiany węzła kablowego WK-8 .
 23. Zamawiający w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia wymiany węzła kablowego WK-8 wyznaczy termin rozpoczęcia przeprowadzenia wymiany. Przy czym termin rozpoczęcia wymiany nie może być dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do wymiany od Wykonawcy.
 24. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wymianę złącza kablowego WK-8 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednorazowo w sposób ciągły, w czasie nie dłuższym niż 10 godzin.
 25. Zamawiający dopuszcza dwie przerwy trwające do 1 godziny każda w zasilaniu w energię elektryczną budynku „R” głównego węzła cieplnego. Pierwsza przed demontażem starego węzła kablowego na wykonanie „obejścia” (bypassu) - do zasilania budynku „R” w energię elektryczną na czas wymiany węzła kablowego WK-8, oraz druga po wymianie węzła kablowego WK-8 - na likwidację wykonanego bypassu i podłączeniu zasilania budynku „R” do nowo zamontowanego węzła kablowego WK-8.
 26. Wykonawca jest zobowiązany również do zgłoszeń i uzgodnień ustnych z Zamawiającym terminów wszystkich krótkotrwałych wyłączeń i załączeń w instalacjach Zamawiającego.
 27. Wszystkie wyłączenia i załączenia w instalacjach Zamawiającego przeprowadza Zamawiający przy udziale Wykonawcy.
 28. Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia 0,4 kV (RGNN) w budynku stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Szpital Arkońska „ nr 0308 (pkt 15) wymaga „**polecenia pisemnego wykonania pracy**” . Polecenie pisemne wykonania pracy wystawi Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy wykazu uprawnionych , posiadających odpowiednie kwalifikacje **typu E** pracowników Zamawiającego t.j. Kierującego Zespołem i Pracowników Zespołu wykonującego prace. Pozostałych pracowników t.j. Przygotowującego Miejsce Pracy i Koordynującego zapewnia Zamawiający.
 29. Konieczność wykonania ewentualnych tymczasowych „obejść” (bypass-ów) instalacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia przebieg instalacji , rozbudowy wymienników ciepła technologicznego, wymiany RGNN

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁNY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



- , wymiany wężła kablowego WK-8 oraz krótkotrwałych wyłączzeń i załączeń w instalacjach Zamawiającego, jest w gestii i na koszt Wykonawcy.
30. Ruch i wjazd wszystkich samochodów ciężarowych, pojazdów i sprzętu budowlanego Wykonawcy na plac budowy odbywa się tylko od ul. Broniewskiego a wjazd na teren Zamawiającego przez portiernię od ul. Broniewskiego w sąsiedztwie placu budowy w dni robocze w godz. 7⁰⁰-16⁰⁰.
 31. Zabrania się wjazdu wszystkich samochodów ciężarowych, pojazdów i sprzętu budowlanego Wykonawcy na teren Zamawiającego przez portiernię główną od ul. Arkońskiej.
 32. Zabrania się zajmowania i zastawiania samochodami, pojazdami i sprzętem budowlanym chodnika i jezdni ul. Broniewskiego w sąsiedztwie placu budowy
 33. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na wjazd i ruch na teren budowy ulicą Broniewskiego samochodów ciężarowych powyżej 3,5 T.
 34. Wszystkie inne, mogące wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia niedogodności, mogące zakłócić ciągłość funkcjonowania obiektów Zamawiającego, będą na bieżąco rozstrzygane i uzgadniane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.