

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0003/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Warunki wykonywania serwisu gwarancyjnego stacji uzdatniania wody

„Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie”

1. Przedmiot zamówienia.

Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie” :

2. Przedmiot gwarancji.

Przedmiotem gwarancji jest stacja uzdatniania wody do przeprowadzania dializ wykonana w realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Gwarant.

Gwarantem jest Wykonawca przedmiotu zamówienia :

.....
.....
.....

4. Uprawniony z tytułu gwarancji.

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający :
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny ,ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

5. Okres gwarancji.

Termin gwarancji wynosi miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy o ile dostawcy lub producenci nie udzielili gwarancji dłuższej.

6. Obowiązki Gwaranta.

Znak sprawy: EP/220/38/2018

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Gwarant jest zobowiązany do wykonywania **bezpłatnego** serwisu stacji uzdatniania wody w okresie gwarancji.

7. Zakres i warunki wykonywania serwisu gwarancyjnego.

7.1. Zakres serwisu gwarancyjnego obejmuje:

- 7.1.1. Konserwację okresową;
- 7.1.2. Serwis ciągły awaryjny.

7.2. Konserwacja okresowa.

- 7.2.1. Konserwacja okresowa jest przeprowadzana w terminach określonych przez producenta stacji (wymiana złóż, sprawdzenie poprawności działania – wykonanie badania wody pod kątem mikrobiologicznym i fizykochemicznym).
- 7.2.2. Zakres konserwacji okresowej.
- 7.2.3. Wymiana złóż

7.3. Serwis ciągły awaryjny.

7.3.1. Serwis ciągły awaryjny obejmuje usuwanie awarii, usterek, zakłóceń w pracy, wykonywanie napraw, wymiana osprzętu i części zamiennych oraz wszystkich urządzeń, podzespołów elementów instalacji.

7.3.2. Usuwanie awarii wykonywanie napraw w ramach serwisu awaryjnego odbywa się na wezwanie Zamawiającego – telefoniczne, pisemne, fax-em lub email o każdej porze doby niezależnie od tego czy jest to dzień roboczy czy świąteczny.

7.3.3. Zgłoszona usterka stacji uzdatniania wody niepowodująca wstrzymania dializ pacjentów zostanie usunięta w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia.

7.3.4. Zgłoszona awaria stacji uzdatniania wody powodująca wstrzymanie dializ pacjentów zostanie usunięta w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia.

7.4. Materiały i części zamienne do serwisu gwarancyjnego.

7.4.1 Gwarant zapewnia **bezpłatnie** wszystkie materiały, części zamienne, urządzenia, podzespoły, elementy stacji uzdatniania wody dla potrzeb dializ.

7.5. Gwarant jest zobowiązany do prowadzenia raportów serwisowych po wykonanych naprawach.

8. Współdziałanie Gwaranta i Zamawiającego.

8.1. Gwarant jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonywaniem serwisu gwarancyjnego.

8.2. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

8.3. Komunikacja telefoniczna, za pomocą telefaksu lub e-mail będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu rozmowy telefonicznej, wysłania telefaksu lub e-mail listu potwierdzającego treść rozmowy telefonicznej, telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonej rozmowy telefonicznej, telefaksu lub e-mail będzie uważana za datę otrzymania pisma.

8.4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysłać na adres:

.....
.....

8.5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysłać na adres:

Znak sprawy: EP/220/38/2018

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

- 8.6. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie serwisu gwarancyjnego i upoważnioną do kontaktów z Gwarantem ze strony Zamawiającego jest : ,
telefon kontaktowy : telefaks ,
e-mail :
- 8.7. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie serwisu gwarancyjnego i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Gwaranta jest : ,
telefon kontaktowy : telefaks ,
e-mail :
- 8.8. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w pkt 8.4÷8.7 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.
- 8.9. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

GWARANT :

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)