



EP/220/86/2019/1

Szczecin, dnia 29.10.2019 r.

**WYJAŚNIENIE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/86/2019 pn. *Przebudowa części pomieszczeń budynku SPWSZ w Szczecinie na potrzeby Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji przy ul. A. Sokołowskiego 11 w Szczecinie***

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono termin składania i otwarcia ofert.

**ZESTAW 1**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający posiada plan przekazywania frontów dla wykonywania robót z uwzględnieniem ewentualnych priorytetów tzn robót koniecznych do wykonania w pierwszej kolejności, prosimy o jego udostępnienie.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający przewiduje konieczność wykonania zakresu robót w II etapach. Po wykonaniu i udostępnieniu I etapu nastąpi przekazanie II etapu. Prace wykonywane będą w czynnym oddziale zamiennie tj. remontowany obszar będzie wyłączony z użytkowania, w pozostałym obszarze prowadzona będzie działalność lecznicza oddziału.**

**Zamawiający do niniejszych wyjaśnień dołącza *Graficzne etapy robót*, który to załącznik nr 1 do Wyjaśnień został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „Wyjaśnienia” oraz „Załączniki”**

**Pytanie 2**

Czy jest możliwe przekazanie frontu robót pod całe zadanie będące przedmiotem zamówienia.

**ODPOWIEDŹ: Odpowiedź udzielona w odpowiedzi na pytanie 1**

**Pytanie 3**

Czy w trakcie wykonywania robót będą obowiązywały ograniczenia hałasu, jeżeli tak to w jakich godzinach.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z § 7 pkt 14 umowy, cisza nocna obowiązuje w godz. 21.00 – 7.00.**

**Pytanie 4**

Po czyjej stronie będzie usunięcie istniejącego wyposażenia, jeżeli po stronie wykonawcy to prosimy o wskazanie miejsca jego złożenia.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż usunięcie wyposażenia ruchomego leży po stronie Zamawiającego, natomiast utylizacja i usunięcie wyposażenia stałego leży po stronie Wykonawcy**

## SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



### **Pytanie 5**

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji istniejących instalacji ze wskazaniem miejsca ich odcięcia na okres wykonywania robót.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie jest w posiadaniu kompleksowej inwentaryzacji instalacji obejmującej obszar przedmiotu umowy.

**Jednocześnie Zamawiający w załączeniu do odpowiedzi przedkłada:**

1. Wstępne punkty odcięcia instalacji elektroenergetycznych dla etapu I – Załącznik nr 2 do wyjaśnień
2. Wstępny punkt odcięcia instalacji gazów medycznych dla etapu I - Załącznik nr 3 do wyjaśnień
3. Rzut i rozwinięcie instalacji c.o. dot. obszaru prac -poszczególne części (piony) będą wyłączane w uzgodnieniu z Zamawiającym - Załącznik nr 4 do wyjaśnień
4. Rzut i rozwinięcie instalacji wody użytkowej (z.w.u, c.w.u.) dot. obszaru prac -poszczególne części (piony) będą wyłączane w uzgodnieniu z Zamawiającym - Załącznik nr 5 do wyjaśnień

Ewentualne dalsze odcięcia Zamawiający wskaże na etapie zatwierdzania harmonogramu prac. Na potrzeby wyceny oferty należy przyjąć wyżej wskazane wstępne punkty odcięcia.

Załączniki do wyjaśnień zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „Wyjaśnienia” oraz „Załączniki”

### **Pytanie 6**

Prosimy o wskazanie producenta poczty pneumatycznej bądź firmy obsługującej jego eksploatację.

**ODPOWIEDŹ:** Produkt wykonany został w technologii Szwajcarskiej firmy Swisslog Holding AG w oparciu o rozwiązania techniczne firmy Logzact. Obecnie usługę w zakresie serwisu pogwarancyjnego systemu poczty pneumatycznej świadczy: Logisystem Sp. z o. o., ul. Wronia 45/U2, 00 -870 Warszawa.

### **Pytanie 7**

w Formularzu Ofertowym pkt 11 Zamawiający wymaga wskazania firm podwykonawczych, prosimy o wyjaśnienie czy jest to wymóg obligatoryjny i czy wystarczy zapis „Podwykonawcy zostaną wskazani na etapie realizacji w trybie określonym w SIWZ (umowie)”, jest to praktyka powszechnie stosowana w przetargach w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych, zwłaszcza że na etapie oferty nie jest możliwe wskazanie potencjalnego podwykonawcy,

**ODPOWIEDŹ:** W pkt 11 Formularza Ofertowego wykonawca powinien określić część/części przedmiotu zamówienia przeznaczone do podwykonania oraz wskazać firmy/nazwy potencjalnych podwykonawców, o ile są one znane na dzień składania ofert.”

### **Pytanie 8**

Z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia, konieczność wnikliwego zapoznania się z obszerną dokumentacją przetargową oraz w związku przypadającym w okresie przetargowym świętem oraz w czasie jego poprzedzającym spada efektywność firm usługowych specjalistycznych, dostawców materiałów co w konsekwencji uniemożliwi przygotowanie oferty w terminie do 05.11.2019r. Wnosimy o jego zmianę i wydłużenie co najmniej do 15.11.2019 .

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 12.11.2019 r. do godz. 11:00

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



## ZESTAW 2

### Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy wymienione w opisie do PW architektury wyposażenie (pkt 11 – zestawienie wyposażenia) jest przedmiotem zamówienia.

**ODPOWIEDŹ:** Wyposażenie wymienione w opisie do PW Architektura (pkt. 11 – zestawienie wyposażenia) nie jest częścią przedmiotu zamówienia.

## ZESTAW 3

### Pytanie 1

#### 1. Sieć LAN

- w projekcie są przewidziane przełączniki sieciowe w ilości 7 sztuk. Jakiego producenta są istniejące przełączniki? Do oferty należy przyjąć urządzenia kompatybilne ze sobą więc jest to informacja niezbędna do wyceny.

**ODPOWIEDŹ:** Producentem istniejących przełączników jest firma D-Link.

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia każdego producenta pod warunkiem, że spełniają one parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz są w pełni kompatybilne z istniejącymi urządzeniami.

### Pytanie 2

#### SSP:

- projekt przewiduje rozbudowę pętli numer 10. Jakiego producenta jest istniejąca centrala na obiekcie? Kto ma wykonać programowanie nowych elementów?

**ODPOWIEDŹ:** Istniejące na obiekcie centrale systemu SSP są typu IQ8Control produkcji ESSER by Honeywell. Programowanie nowych elementów wykonuje Wykonawca.

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia każdego producenta pod warunkiem, że spełniają one parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz są w pełni kompatybilne z istniejącymi urządzeniami.

### Pytanie 3

#### CCTV

- jakiego producenta są urządzenia w miejscu podglądu (punkcie dyspozytora)? Do oferty oferent musi przyjąć urządzenia kompatybilne z istniejącymi.

**ODPOWIEDŹ:** W miejscu podglądu znajdują się monitory oraz komputer typu PC do części monitorów podłączone są wyjścia rejestratorów typu SRD-1673D prod. SAMSUNG do pozostałych ww. komputer PC który wyświetla obraz z kamer IP firmy HiKvision.

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia każdego producenta pod warunkiem, że spełniają one parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz są w pełni kompatybilne z istniejącymi urządzeniami.

### Pytanie 4

#### SKD

- jakiego producenta są istniejące centrale do kontroli dostępu?

**ODPOWIEDŹ:** Na obiekcie wbudowane są centrale SKD typ ATS4618E produkcji UTC Fire & Security. Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia każdego producenta pod warunkiem, że spełniają one parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz są w pełni kompatybilne z istniejącymi urządzeniami.

**Lokalizacja:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

## SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



**Jednocześnie zgodnie z art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu nr 610136-N-2019 z 17.10.2019 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia przedłużając termin składania i otwarcia ofert**, na niżej podany:

- **termin składania ofert** – z 05.11.2019 r., do godz. 11:00 na **12.11.2019 r. do godz. 11:00**,
- **otwarcie ofert** – z 05.11.2019r., godz. 11:30 na **12.11.2019 r., do godz. 11:30**,

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

- **rozdział XI SIWZ w pkt 5 i 6**, który otrzymuje brzmienie:  
„5. Termin składania ofert:  
**1) Oferty należy składać do dnia 12.11.2019 r., do godz. 11 : 00**  
**2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.**
- 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2019 o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, budynek przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328.”**

**Lista załączników do niniejszych wyjaśnień:**

1. Graficzne etapy robót,
2. Wstępne punkty odcięcia instalacji elektroenergetycznych dla etapu I (rysunek).
3. Wstępny punkt odcięcia instalacji gazów medycznych dla etapu I (rzut).
4. Rzut i rozwinięcie instalacji c.o. dot. obszaru prac -poszczególne części (piony) będą wyłączane w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Rzut i rozwinięcie instalacji wody użytkowej (z.w.u, c.w.u.) dot. obszaru prac -poszczególne części (piony) będą wyłączane w uzgodnieniu z Zamawiającym.

**Załączniki do wyjaśnień zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „Wyjaśnienia” oraz „Załączniki”**

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego**  
**w Szczecinie**  
***Małgorzata Usielska***

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94