

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Szpital
bez bólu

EP/220/86/2020/5

Szczecin, dnia 19.01.2021r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/86/2020 pn.: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych – lokalizacja ul. A. Sokołowskiego 11 w SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 4

Zadanie Nr 5 - Artykuły elektryczne

Dotyczy pozycja 31

Opis przedmiotu zamówienia niejednoznaczny. O jakim stopniu ochrony IP należy wycenić gniazdo przedłużacza?

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 31 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: IP44.

Dotyczy pozycji 50 i 51

Opis przedmiotu zamówienia w dalszym ciągu niejednoznaczny, mimo udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego. Jaki osprzęt należy wycenić, ponieważ na etapie wyceny Wykonawca nie ma żadnej wiedzy odnośnie typu, modelu i producenta posiadanego przez Zamawiającego? Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 50 i 51 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: dla pozycji 50: np. MEDIABOX 45X45 + suport pojedyncze białe, a dla pozycji 51: np. ramka kanałowa RK3M (175/167) AKS Zielonka.

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

Dotyczy pozycji 84

Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia. Wkładka topikowa 20A typu D nie występuje w rozmiarze D01. Nie ma takich na rynku. Występuje jako D02. Jaką wkładkę topikową należy wycenić. Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 84 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: D02 20A.

Dotyczy pozycji 93 i 94

Opis przedmiotu zamówienia niejednoznaczny. Na ile bolców należy wycenić wtyczki?

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 93 i 94 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: dla pozycji 93: 5x16A, a dla pozycji 94: 5x32A.

Dotyczy pozycji 111

Sprzeczny i niejednoznaczny opis. Seria SIMON BASIC nie posiada gniazd potrójnych. Co należy wycenić? Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 111 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: np. gniazdo potrójne DELUX 16A 250V kolor biały (komplet).

Dotyczy pozycji 116

Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia. Łącznik krzyżowy nie występuje o amperażu 16A w serii SIMON BASIC. Jaki łącznik krzyżowy należy wycenić? Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 116 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: prąd 10A.

Dotyczy pozycji 117

Opis przedmiotu zamówienia niejednoznaczny. W jakim wykonaniu należy wycenić łącznik krzywkowy: w obudowie czy do pulpitu?

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 117 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: w obudowie.

Dotyczy pozycji 128

Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia. Światłówka G13 T8 18W 865 nie posiada skuteczności świetlnej większej niż 80lm/W. Nie ma takich na rynku. Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 128 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: większej niż 70lm/W.

Dotyczy pozycji 129

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. O jakim minimalnym strumieniu świetlnym należy wycenić zamiennik LED światłówki G13 T8 18W 865, ponieważ strumień świetlny światłówki LED jest znacząco mniejszy niż światłówki elektroluminescencyjnej.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 129 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: strumień świetlny min. 1000lm.

Dotyczy pozycji 130

Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia. Światłówka T5 G5 8W/840 nie posiada skuteczności świetlnej większej niż 80lm/W. Nie ma takich na rynku. Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 130 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: skuteczność świetlna większa niż 70 lm/W.

Dotyczy pozycji 131

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. O jakim minimalnym strumieniu świetlnym należy wycenić zamiennik LED światłówki T5 G5 8W/840, ponieważ strumień świetlny światłówki LED jest znacząco mniejszy niż światłówki elektroluminescencyjnej.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 131 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: skuteczność świetlna większa niż 60 lm/W.

Dotyczy pozycji 133

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. O jakim minimalnym strumieniu świetlnym należy wycenić zamiennik LED świetłówki 2G11 18W 840, ponieważ strumień świetlny świetłówki LED jest znacząco mniejszy niż świetłówki elektroluminescencyjnej.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 133 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: strumień świetlny min. 1000lm.

Dotyczy pozycji 136

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. O jakim minimalnym strumieniu świetlnym należy wycenić zamiennik LED świetłówki G23 9W 840, ponieważ strumień świetlny świetłówki LED jest znacząco mniejszy niż świetłówki elektroluminescencyjnej.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 136 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: strumień świetlny min. 450lm.

Dotyczy pozycji 138

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. O jakim minimalnym strumieniu świetlnym należy wycenić zamiennik LED świetłówki G24d1 13W 840, ponieważ strumień świetlny świetłówki LED jest znacząco mniejszy niż świetłówki elektroluminescencyjnej.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 138 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: strumień świetlny min. 550lm.

Dotyczy pozycji 140

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. O jakim minimalnym strumieniu świetlnym należy wycenić zamiennik LED świetłówki G24d3 26W 840, ponieważ strumień świetlny świetłówki LED jest znacząco mniejszy niż świetłówki elektroluminescencyjnej.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 140 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: strumień świetlny min. 1000lm.

Dotyczy pozycja 141

Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia. Świetlówka T5 G5 24W/827 nie posiada skuteczności świetlnej większej niż 80lm/W. Nie ma takich na rynku. Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 141 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: skuteczność świetlna większa niż 70 lm/W.

Dotyczy pozycji 142

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. O jakim minimalnym strumieniu świetlnym należy wycenić zamiennik LED świetlówki G5 24W 827, ponieważ strumień świetlny świetlówki LED jest znacząco mniejszy niż świetlówki elektroluminescencyjnej.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 142 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: strumień świetlny min. 950lm.

Dotyczy pozycji 144

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. O jakim minimalnym strumieniu świetlnym należy wycenić zamiennik LED świetlówki T8 36W 865, ponieważ strumień świetlny świetlówki LED jest znacząco mniejszy niż świetlówki elektroluminescencyjnej.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 144 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: LED 14 W 865 z led starterem skuteczność świetlna większa niż 80 lm/W.

Dotyczy pozycji 146

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. O jakim minimalnym strumieniu świetlnym należy wycenić zamiennik LED świetlówki G23 11W 840, ponieważ strumień świetlny świetlówki LED jest znacząco mniejszy niż świetlówki elektroluminescencyjnej.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 146 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: LED PL-S EM 6W – 2-Piny - strumień 850lm, skuteczność świetlna większa od 80 lm/W.

Dotyczy pozycji 148

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. O jakim minimalnym strumieniu świetlnym należy wycenić zamiennik LED świetlówki T5 54W 840, ponieważ strumień świetlny świetlówki LED jest znacząco mniejszy niż świetlówki elektroluminescencyjnej.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podaje informacje niezbędne do wyceny przedmiotu dostawy z pozycji 148 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ: LED 26W, skuteczność większa od 80 lm/W.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 21.01.2021r., do godz. 08:00 na **25.01.2021r., do godz. 08:00,**
- **otwarcie ofert** – z 21.01.2021r. o godz. 09:00 na **25.01.2021r. o godz. 09:00.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:**

„6. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 25.01.2021r., do godz. 08:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2021r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zastępczego
w Szegedzie
Malgorzata Usielska