

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



EP/220/86/2020/7

Szczecin, dnia 27.01.2021r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/86/2020 pn.: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych – lokalizacja ul. A. Sokołowskiego 11 w SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 6

Zadanie nr 5 - Artykuły elektryczne

Dotyczy pozycji 130

Opis przedmiotu zamówienia w dalszym ciągu niejednoznaczny i sprzeczny, mimo udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego. Światłówka z trzonkiem G5 (T5) o mocy 8W, barwie 840 i skuteczności większej niż 70lm/W nie jest produkowana i nie występuje na rynku. O jakim strumieniu świetlnym należy wycenić światłówkę, ponieważ światłówek o tak dużym strumieniu świetlnym $8W \times 70lm/W = 560lm$ po prostu nie ma. Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony 2 Załącznik nr 1A-5 do SIWZ w ten sposób, że opis przedmiotu dostawy w pozycji 130 otrzymuje następujące brzmienie:

„Światłówka trzonek G5 (T5) moc 8W typ: 430 lm”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 3 Załączniku nr 1A-5 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki” i na Platformie SmartPZP w zakładce „Dokumentacja Postępowania”.

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

Dotyczy pozycji 131

Zamiennik LED świetlówki z trzonkiem G5 (T5) o mocy 8W, barwie 840 i długości około 30cm **nie jest produkowany i nie występuje na rynku**. Co należy wycenić? Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia lub **wykreślić** pozycję z formularza cenowego.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony 2 Załącznik nr 1A-5 do SIWZ w ten sposób, że wykreśla pozycję 131.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 3 Załączniku nr 1A-5 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki” i na Platformie SmartPZP w zakładce „Dokumentacja Postępowania”.

Dotyczy pozycji 142

Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia. Zamiennik LED świetlówki z trzonkiem G5 (T5) o mocy 24W i barwie 827 **nie jest produkowany i nie występuje na rynku**. Typoszereg barw to: 830, 840 i 865. Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony 2 Załącznik nr 1A-5 do SIWZ w ten sposób, że opis przedmiotu dostawy w pozycji 142 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamiennik LED świetlówki trzonek G5, T5, 24W, 230V, 840, długość 549 mm, HO, strumień min. 950 lm”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 3 Załączniku nr 1A-5 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki” i na Platformie SmartPZP w zakładce „Dokumentacja Postępowania”.

Dotyczy pozycji 146

Opis przedmiotu zamówienia w dalszym ciągu niejednoznaczny i sprzeczny, mimo udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego. Zamiennik LED świetlówka z trzonkiem G23 (2 pin) o mocy 11W, barwie 840 i skuteczności większej niż 65lm/W **nie jest produkowany i nie występuje na rynku**. O jakim strumieniu świetlnym należy wycenić zamiennik LED świetlówki, ponieważ o tak dużym strumieniu świetlnym **11W x 65lm/W = 715lm po prostu nie ma**. Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

Odp.: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), stanowiącego poprawiony 2 Załącznik nr 1A-5 do SIWZ w ten sposób, że opis przedmiotu dostawy w pozycji 146 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamiennik LED świetlówki trzonek G23 (2 pin) Moc 11 W typ: 840 skuteczność świetlna większa niż 65 lm/W, (zamiennik LED 6W, 840, 850 lm)”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 3 Załączniku nr 1A-5 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5 (DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH), który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki” i na Platformie SmartPZP w zakładce „Dokumentacja Postępowania”.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 28.01.2021r., do godz. 08:00 na **02.02.2021r., do godz. 08:00,**
- **otwarcie ofert** – z 28.01.2021r. o godz. 09:00 na **02.02.2021r. o godz. 09:00.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:**

„6. Termin składania ofert:

- 1) **Oferty należy składać do dnia 02.02.2021r., do godz. 08:00.**
- 2) **Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.**

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2021r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych**

Małgorzata Szelażewicz