


TO

Nr obwodu				1	2	3	4	5	6	7	8
Opis	zasilanie z istniejącej rozdzielni RG-g	ochrona przepięciowa	kontrola napięcia	ośw. pom. nr 1	ośw. pom. nr 2	rezerwa	gn. 230V pom. nr 1	gn. 230V pom. nr 2	klimat. pom. nr 1	klimat. pom. nr 2	klimat. pom. nr 2

L1, L2, L3, 50Hz, 400/230V



UWAGI

- Połączenie elektryczne jednostki wewnętrznej (j.w.) z jednostką zewnętrzną (j.z.) oraz sterownikiem wykonuje serwis montażowy.
- Aparatura modułowa umieszczona w tablicy Ekinox 3x12 naścienna, IP40 z drzwiczkami zamykanymi na klucz, nr ref. 001323 katalog Legrand lub równoważny.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SZYBKE WYŁĄCZANIE
ZASILANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Marek Roszkowski
70-022 Szczecin, ul. Budzińskiego 51/9a

Obiekt	PRZEBUDOWA - ADAPTACJA POMIESZCZENIA W BUDYNKU „M” NA SERWEROWNIĘ		
Adres	71- 455 SZCZECIN, UL. ARKOŃSKA 4		
Inwestor	SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY	upr. bud. nr	podpis
Opracowanie	mgr inż. MARCIN TRZĘPAŃSKI		
Projektant Autor projektu	inż. LUCYNA NIEMCEWICZ	231/Sz/86	
Branża	ELEKTRYCZNA	01.2012 r.	skala
Nazwa rys.	Schemat tablicy TO		---
			6